

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2019
Деловодни број: 670/3
Датум 28.03.2019
Београд

Предмет: Додатне информације и појашњења за јавну набавку „Информатичка опрема, софтвери, инфраструктура и сервиси“ број 1/2019

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) достављамо одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са јавном набавком у отвореном поступку „Информатичка опрема, софтвери, инфраструктура и сервиси“ број 1/2019

Питање бр. 1:

Да ли је на локацији изведена електро инсталација (каблови) за напајање опреме која се нуди ставкама 1, 2 и 3?

Одговор на питање бр. 1:

На локацији није изведена електро инсталација.

Питање бр. 2:

Ако није, да ли ставком 6 треба обухватити испоруку и полагање каблова за напајање опреме која се нуди ставкама 1, 2 и 3?

Одговор на питање бр. 2:

Ставком 6 треба обухватити испоруку и полагање каблова за напајање опреме која се нуди ставкама 1, 2 и 3.

Питање бр. 3:

Ако ставком 6 треба обухватити ове каблове, у том случају је потребно да доставите прецизне дужине траса од постојећих разводних ормана до предвиђених позиција опреме из ставки 1, 2 и 3?

Одговор на питање бр. 3:

Улазни прикључак би био за трофазну струју са клеммама дужине минимум 20 метара кабла.

Питање бр. 4:

Да ли се свих 6 комада опреме из ставке 5 уграђује у 2 комада опреме из ставке 4 (по 3 прикључка у 1 реку)?

Одговор на питање бр. 4:

Свих 6 комада опреме из ставке 5 уграђује се у 2 комада опреме из ставке 4 (по 3 прикључка у 1 реку).

Питање бр. 5:

Да ли је принцип повезивања опреме, која се нуди у ставкама 1, 2, 4 и 5, као на приложеном цртежу?

Одговор на питање бр. 5:

Принцип повезивања опреме, која се нуди у ставкама 1, 2, 4 и 5, није као на приложеном цртежу.

Питање бр. 6

Ако јесте, да ли остајете при одговору на питање број 2, од 22.03.2019.год.?

Одговор на питање бр. 6:

Улазни прикључак би био за трофазну струју са клеммама дужине минимум 20 метара кабла.

Питање бр. 7.

Ако није, молим Вас да појасните како се повезује тражена опрема.

Одговор на питање бр. 7:

Опрема ће бити раздвојена на две локације. Трофазни упс ће ићи на локацију број 1., док ће монофазни ићи на локацију број 2.

Питање бр. 8.

Да ли је опрема из ставке 5 предвиђена за 16А?

Одговор на питање бр.8:

Опрема из ставке 5 предвиђена је за 16А.


Питање бр. 9.

Да ли постоји могућност обиласка локације у току сутрашњег дана 26.03.2019.год.?

Одговор на питање бр.9:

Наручилац није предвидео конкурсном документацијом наведену могућност, сходно закону о јавним набавкама, уколико је потребно, можете у писаном облику захтевати додатна појашњења или информације.

Комисија



Ђуро Јандрић