

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 100/2015 ОП**

Деловодни број:

31-121

Датум:

18-02-2016

Београд

**Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА"**

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА" на следећи начин:

- На страни број 8 од 74 Конкурсне документације у Обрасцу 3.4. део А, тачка А2. ПРЕДИЗОЛОВАНИ ТОПЛОВОД, редни број 3, текст „термоскупљајућа спојница 168.3/4 – 250, комада 82 и термоскупљајућа спојница 273/5 – 400, комада 48 “, мења се и гласи: „термоскупљајућа спојница 168.3/4 – 250, комада 48 и термоскупљајућа спојница 273/5 – 400, комада 82“.

У Прилогу је измењена страна 8 од 74, у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА"

Председник комисије

Данијела Ђерковић



3.	<p>Испорука и монтажа равних термоскупљајућих спојница са ПУР пеном, заједно са елементима за спајање и повезивање, спојних муфова дужине око 700 мм са пратећом опремом (пластични држачи жице, букснама, одзрачним чеповима, заптивним чеповима, заштитним флекама, филм траком и ЦАНУСА траком). Термоскупљајуће спојнице треба да буду усаглашене са захтевима европског стандарда СРПС ЕН 489:2012 и да поседују сертификат о типском контролисању по СРПС ЕН489:2012 издатог од акредитоване контролне организације типа "А" и сертификат о периодичном контролисању по СРПС ЕН489:2012 издатог од акредитоване контролне организације типа "А" или еквивалент у складу са Уредбом о признавању иностраних исправа EUROHEAT&amp;POWER. Фитинг-арматура покривена је заштитним ПЕХД цеви-тврдим полиетиленом високе густине, истог материјала као и основна цев. У слободан простор фитинга-арматуре, убризгати изолациону масу. Фитинг испоручити са уграђеним Цу жицама за детекцију влаге(сигнална и алармна) по стандарду СРПС ЕН489:2012. Спојнице, према наведеним стандардима и нормама су следећих димензија и количина:</p>		
	термоскупљајућа спојница 168.3/4 - 250	комада	48
	термоскупљајућа спојница 273/5 - 400	комада	82
4.	<p>Испорука и монтажа предизолованих цевних лукова Р=1.5хДс, стандардних - а=90°, и нестандартних, са елементима за спајање и повезивање. Предизоловани лукови треба да буду усаглашени са захтевима европског стандарда СРПС ЕН 448:2012 и да поседују сертификат о типском контролисању по СРПС ЕН448:2012 издатог од акредитоване контролне организације типа "А", сертификат о периодичном контролисању по СРПС ЕН448:2012 издатог од акредитоване контролне организације типа "А" и сертификат СРПС ИСО 3834:2008 издат од акредитованог сертификационог или еквивалент у складу са Уредбом о признавању иностраних исправа EUROHEAT&amp;POWER. Технички услови за израду и испоруку предизолованих лукова сагласно Табели 12 стандарда СРПС ЕН 13941:2012. Фитинг-арматура покривена је заштитним ПЕХД цеви-тврдим полиетиленом високе густине, истог материјала као и основна цев. У слободан простор фитинга-арматуре, убризгати изолациону масу. Фитинг испоручити са уграђеним Цу жицама за детекцију влаге, сигнална и алармна. У цену ставке је укључен и спојни и заптивни материјал, дисугас, кисисен, жице за варење, кудељу, ланено уље и остали материјал потребан за монтажу опреме. Предизоловани цевни лукови, према наведеним стандардима и нормама су следећих димензија и количина:</p>		
	С, 90° / 1.5х Дс - 168.3/4 - 250	комада	4
	С, 90° / 1.5х Дс - 273/5 - 400	комада	16
	ХХ° / 1.5х Дс - 273/5 - 400	комада	4
	С кривина / 1.5х Дс - 273/5 - 400	комада	2
5.	<p>Испорука и монтажа завршних капа за заштиту ПУР пене од влажења на завршецима у коморама-шахтовима.</p>		
	ДХЕЦ 2700 168.3/4 - 250	комада	2
	ДХЕЦ 2900 273/5 - 400	комада	2

Handwritten marks: "44", "105", and a signature.