

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 58/17 ЈНМВ

Деловодни број: 629/2017/2

Датум: 18.08.2017. године

Београд

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ "МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СИСТЕМЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - УГРАДЊА СОНДИ У РЕЗЕРВОАРЕ ЗА ПОДСТАНИЦУ ЗА ГРЕЈАЊЕ БАРАКА И DE-ICING ГАРАЖЕ"
БРОЈ 58/17 ЈНМВ

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију на следећи начин:

У конкурсној документацији, у обрасцу 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., у табели делу III ИСПОРУКА ОПРЕМЕ, у колони БРОЈ ТРИ, мења се:

"Испорука, монтажа и уградња баждарене мерне летве за дизел резервоар, како би се омогућило механичко мерење нивоа деривата у случају застоја рада система за мерење нивоа и запремине дизел горива у резервоару. Подеоци на мерној летви су max. 50l."

Тако да сада гласи:

"Испорука, монтажа и уградња баждарене мерне летве за дизел резервоар, како би се омогућило механичко мерење нивоа деривата у случају застоја рада система за мерење нивоа и запремине дизел горива у резервоару. Подеоци на мерној летви су max. 50l. Може се понудити и милиметарска мерна летва али уз такве мерне летве обавезно испоручити и табеле за прерачунавање количине нафте у литре за сваки резервоар посебно."

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ:

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРИЛОГ ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, КОЈИ СУ ПОНУЂАЧИ У ОБАВЗИ ДА ДОСТАВЕ УЗ ПОНУДУ.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милivoј Цимеша



**З ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ**

Техничка спецификација – Сонде за дизел резервоаре			
Ред. бр.	О П И С	Једини ца мере	Количин а
I ЧИШЋЕЊЕ ДИЗЕЛ РЕЗЕРВОАРА			
1	Демонтажа поклопца резервоара, пражњење и чишћење резервоара за дизел гориво од ≈3000l, дегазација и унутрашњи преглед резервоара. Прегледом утврдити стање дихтунга и заптивача на поклопцу и по потреби их заменити. Чишћење подразумева складиштење деривата у поступку чишћења и враћање исправног деривата у резервоар. Обавеза извршиоца услуге је да изврши категоризацију отпада, које је настало у поступку чишћења и његово збрињавање. Резервоари се налазе у кругу од 500m.	ком.	3
II БАЖДАРЕЊЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА ДИЗЕЛ ГОРИВО			
1	Баждарење цилиндричних, положених (хоризонталних) непокретних, подземних резервоара геометријском методом и израда припадајућих баждарних таблица. Резервоари су ≈3000l.	ком.	3
III ИСПОРУКА ОПРЕМЕ			
1	Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад сонде за мерење нивоа тј. запремине дизел горива у резервоару, са могућношћу детектовања количине воде и муља на дну	комплет	3

	резервоара. Удаљеност између сваког од ова три мерна места и првог извора електронапајања је ≈10m.		
2	<p>Испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад процесног индикатора (конзоле) за сонде, комплет са извођењем електронапајања из разводног ормана уз консултацију са електро службом на аеродрому.</p> <p>Повезивање конзоле и сонде за мерење нивоа деривата у резервоару се врши кабловским путем у Ex. изведби.</p> <p>Обезбедити комуникацију електронским путем (LAN конекција), између те три конзоле, ради могућности приступа за мониторинг са једног места. Радове извршити уз консултацију са IT службом на аеродрому.</p> <p>Доставити пратећи software са упутством који омогућује мониторинг са једног места.</p> <p>Обавеза извршиоца радова је да спроведе LAN кабел за конекцију до првог погодног прикључка на интернет, који одреди IT служба на аеродрому. Удаљеност сваке конзоле и првог прикључка на интернет је max. 10m.</p>	комплет	3
3	<p>Испорука, монтажа и уграђивање баждарене мерне летве за дизел резервоар, како би се омогућило механичко мерење нивоа деривата у случају застоја рада система за мерење нивоа и запремине дизел горива у резервоару. Подеоци на мерној летви су max. 50l. <u>Може се понудити и милиметарска мерна летва или уз такве мерне летве обавезно испоручити и табеле за прерачунавање количине нафте у литре за сваки резервоар посебно.</u></p>	КОМ.	3

Напомена:

- Испоручилац је дужан да за испоручену опрему достави упутство за употребу, поуздан и безбедан рад, као и гарантне листове.
- Испоручилац је дужан да достави одобрење типа мерила, као и потврде о заштити од експлозије,
- Испроучилац је дужан да по завршеној монтажи изда потврду о баждарењу сонди,
- Приликом монтаже добара која су предмет јавне набавке Испоручилац је дужан да достави потврду о обучености запоследних за рад са експлозивном опремом.
- Изабрани понуђач је дужан да због потребе испоруке и монтаже добара у рестриктивној зони комплекса АД Аеродром Никола Тесла Београд обезбеди, о свом трошку, дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за све своје раднике који ће тај посао обављати. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције "Београд" на Аеродрому Никола Тесла Београд. Наручилац не сноси штету изазвану одбијањем МУП-а да одређеном раднику изабраног понуђача изда или продужи дозволу. У случају да изабрани понуђач није у могућности да добије потребне дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу на Аеродрому Никола Тесла Београд, за своје раднике, претходно закључен уговор се раскида на штету изабраног понуђача.