

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 62/15 ЈНМВ**

Деловодни број: 31-269
Датум:
Београд 10.03.2016

**ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку бр. 62/15 ЈНМВ
„Компресор“**

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **62/15 ЈНМВ „Компресор“**, на следећи начин:

1. На страни број 5 и 6, конкурсне документације, мења се у целости образац 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, чији је нови облик дат у прилогу број 1;
2. На страни број 14, конкурсне документације, у обрасцу 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, делу Начин плаћања, место и рок испоруке, тачки 14. иза речи „... рок не дужи од“ брише се број 45 и замењује бројем 60, као и иза речи „... рок испоруке дужи од“ брише се број 45 и замењује бројем 60;
3. На страни број 21, конкурсне документације, у обрасцу 6. Образац понуде, у табели Елементи за оцену понуде, у делу Рок испоруке иза речи „... (највише“ брише се број 45 и замењује бројем 60.

Напомена: У прилогу достављамо измењени Образац 3. конкурсне документације који ће понуђачи у својој понуди достављати попуњен, потписан и оверен.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Војин Стефановић, дипл. инж.

Војин Стефановић

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђени компресор мора да задовољи најмање следеће техничке захтеве:

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ	Јед. мере	Захтевана вредност	Понуђач попуњава
			Понуђена вред. или потврда захтева
Опште			
Произвођач и ознака типа стабилног компресора:			
	(уписати назив произвођача и ознаку типа стабилног компресора)		
Земља порекла стабилног компресора:			
	(уписати земљу порекла стабилног компресора)		
Основни подаци			
Тип компресора - вијчани	/	да	
Највећи излазни притисак	bar	13	
Најмањи капацитет боце за ваздух	Lit	1.000±5%	
Најмањи проток ваздуха према <i>ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996</i>	m ³ /min	3.5	
Максимална снага мотора	kW	30	
Максималан ниво буке према <i>ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2/DIN N ISO 2151</i>	dB	70	
Напајање	V, Hz	400V, 3~, 50Hz	
Интегрисани сушач ваздуха	/	да	
Интегрисани by-pass сушач	/	да	
Филтерска група филтрације до 0,01μ	/	да	
Интегрисан уређај за даљинско праћење параметара рада компресора	/	да	
Константни мониторинг и регулација рада компресора	/	да	
Индикатор упозорења детекција грешака и искључење рада компресора у случају нерегуларности у раду	/	да	
Минимални животни век компресора	h	25.000	
Могућност селективног избора радног притиска	/	да	
Могућност рада на високим температурама	С°	40-50	
Могућност касније надоградње ради искоришћења топлотне енергије коју ствара компресор за загревање ваздуха или воде.	/	да	
Гаранција за компресор не краћа од	год.	2	
Вршење првог сервиса компресора према препоруци произвођача.	/	да	
Документација која се доставља приликом испоруке:			

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ	Јед. мере	Захтевана вредност	Понуђач попуњава
			Понуђена вред. или потврда захтева
Доказ о атестираности боце за ваздух издате од референтне институције Р.Србије	/	да	
Упутства за руковање, безбедан рад и одржавање стабилног компресора на српском језику.	/	да	
Доставити произвођачку техничку документацију и атесте која на недвосмислен начин потврђује испуњеност техничких услова из обрасца 3 конкурсне документације	/	да	
Сви натписи на стабилном компресору морају бити на српском језику.	/	да	
Каталог резервних делова са списком резервних делова на српском језику.	/	да	
Обука за руковање и одржавање компресора.	/	да	
Издавање потврде о оспособљености за руковање компресором (за 4 запослена код Наручиоца)	/	да	
Списак алата (стандардних и нестандартних) потребних за одржавање машине.	/	да	

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (дин без ПДВ):

Напомена:

- Понуђач је дужан да попуни све карактеристике у рубрикама "понуђено", било уписивањем речи "да" или уписивањем конкретних података,
- Доставити произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да обезбеди могућност сервисирања целокупног компресора у трајању од најмање 5 година од истека гарантног рока.
- Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди снабдевање резервним деловима за одржавање целокупног компресора у трајању од најмање 10 година од дана истека гарантног рока.
- Сва опрема на понуђеним компресорима мора бити усаглашена са ЕС нормама,
- Понуђени компресор мора бити произведен у 2015. или 2016. години.

Место и датум:

Назив Понуђача,
потпис овлашћеног
лица и овера

PC