

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 10/17 ЈНМВ
Деловодни број: ДНЈН-470/2017/2
Датум: 18.5.2018
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Кабине за пушаче“ број 10/17 ЈНМВ

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „Кабине за пушаче“ број 10/17 ЈНМВ

ПИТАЊЕ 1:

- а) Молимо вас да нам потврдите да вас не занимају просторије за пушење, као на сликама у конкурсној документацији, већ кабине за пушаче
- б) Уколико је одговор да, имамо питања у вези планираног Система за вентилацију (страна 10 тендерске документације). Да ли је потребно да систем има извлачење ваздуха, што значи да се ваздух води директно изван објекта, или систем са филтерима за рециркулацију ваздуха у просторији?
- ц) Да ли можете да нам дате више информација у вези "независног система за убаџивање и извлачење ваздуха". Да ли можете мало ближе да опишете функцију плочастог рекуператора? Имамо утисак да вас занима систем који избацује отпадни ваздух директно изван објекта, али, у циљу смањења губитака температуре систем треба да има плочасти рекуператор. Да ли је то тачно?
- д) Страна 11 тендерске документације: кабина за пушаче требало би да има могућност инсталације независног система за климатизацију. Занима нас појашњење, молим вас – нисмо сигурни да ли смо добро разумели са техничке стране.
- е) Потребна нам је ваша потврда да је промена свежег ваздуха у климатизацији $1.800\text{m}^3/\text{h}$.
- ф) Молимо Вас да обратите пажњу да смо немачка компанија са искуством преко 10 година у производњи кабина за пушаче, али нећемо бити у могућности да испунимо обавезне услове за учешће у јавној набавци, мислимо на тачку 5 услова (страна 15). Молимо Вас да потврдите да ће наша понуда бити прихваћена иако не испуњавамо услове инжењера са лиценцима инжењерске коморе Србије, имајући у виду да се у Немачкој ови стандарди не примењују.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

Поштовани,

- а) Ми желимо да добијемо простор као на сликама у конкурсној документацији.
- б) Предвидети систем са избаџивањем отпадног ваздуха напоље.
- ц) Да, предвидети систем са плочастим рекуператором који би обезбедио минимално потребни подпритисак у кабини.
- д) Предвидети сплит климатизациони систем ради одржавања комфорних услова и лети и зими.
- е) Предвидети одговарајућу количину свежег ваздуха која обезбеђује минимално $100\text{ m}^3/\text{h}$ по особи или 12 измена на сат (усвојити неповољнију варијанту). Предложених $1800\text{ m}^3/\text{h}$ је сасвим довољно.
- ф) Уколико обавезни услови из конкурсне документације нису испштовани, понуда неће бити прихваћена. Понуђач има законску могућност формирања конзорцијума или ангажовања подизвођача да би испунио додатне услове.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милица Судар

