

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јн бр. 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА"

05 Деловодни број: 31-120

Датум: 18-02-2016

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јн бр. 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА"

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављено питање за јавну набавку 100/2015 ОП "ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТОПЛОВОДА И ИЗГРАДЊИ НОВЕ ГРАНЕ ТОПЛОВОДА"

Питање: У предмеру радова тачка А2 под 3 мислимо да је дошло до пермутације броја термоскупљајућих спојница. Према анализи дужине цеви из предмера.

DN150 82 ком.

DN250 48 ком

Одговор: У Обрасцу 3.4 Конкурсне документације, Предмер радова тачка А2 под 3, дошло је до пермутације броја термоскупљајућих спојница. Наручилац ће изменити конкурсну документацију, у предмеру радова тачка А2 под 3, на начин да је за позицију DN 150 предвиђено 48 комада, а за позицију DN 250 предвиђено 82 комада.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Данијела Ђерковић
БЕОГРАД

