

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 13/2018 ОП
Деловодни број: ДНЈН-865/2018/1/1
Датум: 21.12.2018.
Београд

Предмет: Додатне информације и појашњења за набавку „Одржавање уређаја Smiths Heimann (рендгени и детектори трагова експлозива)“ број 13/2018 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) смо проследили одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са јавном набавком у отвореном поступку „Одржавање уређаја Smiths Heimann (рендгени и детектори трагова експлозива)“ број 13/2018 ОП

Питање: У складу са Упутством понуђачима како да сачине понуду (Елементи за оцену понуде, страна бр.26), молимо Вас за информације и појашњење у вези Рока за извршење услуга корективног одржавања, и то:
„Рок за извршење услуга корективног одржавања: не дуже од 4 сата од усмене или писмене пријаве квара“


Молимо Вас за појашњење да ли тражени Рок (4 сата) подразумева максимални временски период изласка на лице места и почетак отклањања квара у најкраћем могућем року?

Имајући у виду да је рендгенски уређај HS 10080XCT, предмет одржавања ЈН, високо софистицирана СТ технологија најновијих важећих авиостандарда (ECAC Standard 3) и као такав, за дијагностику и корективне интервенције (Level 3 i Level 4 ниво одржавања), подразумева обавезну и неопходна сагласност и одобрење права приступа и сервисирања од стране произвођача опреме, као и изузетно строго дефинисане процедуре и критеријуме извођења корективних интервенција, које укључују слања заштићених и поверљивих података (дијагнозе и log fajlovi, који се обавезно шаљу на анализу SH CT Service Department, преко заштићене криптоване везе, уз додељивања сервисног налога по којем се квар води, анализира и решава), у складу са стандардима одржавања СТ опреме, прописане од стране произвођача. У складу са горе наведеним, напомињемо да рок од 4 сата за отклањање квара од усмене или писмене пријаве квара није могућ.

С тим у вези, молимо Вас за појашњење, као и одобрење рока за подношење понуда до 28.12.2018. године.
Уколико можемо да помогнемо додатним информацијама, стојимо на располагању.

Одговор на питање: На страни 26. конкурсне документације Наручилац је написао „ за утврђивање квара, не дуже од 4 сата од усмене или писане пријаве квара“. Под тим Наручилац подразумева излазак понуђача на терен у наведеном року и процену квара односно неисправности уређаја која је наступила. Наручилац је свестан да је због софистицираности опреме са компјутерском томографијом потребна комплекснија дијагностика и у неким случајевима сагласност приступу подацима од стране произвођача што захтева дужи временски период. На основу наведеног, **Наручилац не подразумева да у року од 4 сата треба отклонити квар, како сте ви навели у питању, већ излазак на терен и почетак дијагностиковања.**

Председник комисије



24

Снежана Павловић