

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јавну набавку бр. 133/2015 „УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“

Деловодни број: 8587/1/2

Датум: 23.08.2016.

**Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку бр. 133/2015 „УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“**

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку 133/2015 " УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“.

**Питање бр 1:** У конкурсној документацији на страну 32 од 155 у поз.

01-03 Демонтажа вентилационих решетки за извлачење ваздуха дим. 200x17000мм (ком. 4) и дим. 200x13000мм (ком. 8) и На страни 43 од 155 на поз. 04-02 Напавка испорука и монтажа алуминијумских решетки са вертикалним ламелама за одсис ваздуха из хола дим. 200x13000мм (ком. 8) и дим. 200x17000мм (ком. 4)

Наше питање гласи:

Да ли су дужине демонтираних решетки и решетки које се траже тачне, да није нека грешка?

**Одговор:** У позицијама није грешка у дужини решетака.

Наведене решетке за одсис ваздуха из хола терминала 1 налазе се у склопу греда кровних носача.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



*Марко Марковић*  
Марко Марковић

*an*