

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Комисија за јавну набавку бр. 133/2015 „УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“

Деловодни број: 8587/1/4

Датум: 24.08.2016.

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку бр. 133/2015 „УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављена питања за јавну набавку 133/2015 " УРЕЂЕЊЕ ПРИСТАНИШНЕ ЗГРАДЕ“.

Питање бр 1: У конкурсној документацији у поз. 03-10 Изолација цеви хладне воде које се воде у спуштеном плафону, цевном изолацијом тип ХФ од пеасте гуме која не садржи халоген (Халоген фри) класе горивости Б1 према ДИН-у 4102 део 1 не капље у случају пожара, са парном баријером, производ Каиманн" или одговарајући дебљине 13мм.

Наше питање гласи:

Изолација производача Каиманн, К-Флах, Армафлех НХ халоген фрее декларише као Б2 класа по ДИН 4102 а не Б1.

Да ли је могуће понудити цевну изолацију изолацију тип ХФ(Халоген фри) класе Б2.

Одговор: Могуће је понудити цевну изолацију халоген фрее класе Б2 по ДИН 4102 део 1.

