

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
Комисија за јавну набавку број 137/15 ЈНМВ

Број:
Датум:

01-04-2016

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку
„СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНАТА“ број 137/15 ЈНМВ

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, а у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку број 137/15 ЈНМВ „СЕРВИС ВАТРОГАСНИХ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНАТА“.

Питање 1:

У вези вашег захтева за достављане Потврде о компатибилности Праха са пенилом Произвођачи и дистрибутери је не издају. Да ли је потребно доставити је или не?

Одговор на питање 1:

Поштовани,

Да, то мора да остане као услов за БЦ прах. Уколико прах није компатибилан са пеном, а пена је главно средство за гашење пожара на аеродрому, онда долази до растурања пене од стране праха и ефекат гашења се потиरे. Такође Правилник Директората цивилног ваздухопловства о ватрогасно спасилачким службама на аеродрому прописује обавезу компатибилности та два средства за гашење пожара.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Слободан Ђурђевић