

ОС
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
БЕОГРАД

Број: 1737

Датум: 11. 03. 2015

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама за ЈН 19/2014 „Асфалтирање и поправка оштећења сервисних и некатегорисаних саобраћајница у зони Airside Аеродрома Никола Тесла“

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који су преузели конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), прослеђујемо одговор на питање постављено за јавну набавку бр. 19/2014 "АСФАЛТИРАЊЕ И ПОПРАВКА ОШТЕЋЕЊА СЕРВИСНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ САОБРАЋАЈНИЦА У ЗОНИ AIRSIDE АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА".

Питање 1.:


Да ли је дебљина машинског стругања 4цм или 5цм

Одговор 1.:

Дебљина машинског стругања је 5цм

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александар Вучковић



Aleksandar Vuckovic