

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП**

05 Број: 1452
Датум: 11. 03. 2015

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

Питање 1: Молимо Вас да нам доставите којег је типа и произвођача опрема дојаве пожара (ПП централа, јављачи пожара, акумулаторске батерије...), централу ког типа треба препрограмирати због повећања броја јављача.

Одговор 1: Постојећи систем дојаве пожара је типа Securiton, док је централа модел *MCU 316*. Обавеза Понуђача је само монтажа, повезивање и програмирање опреме. Опрему неопходну за функционисање система ће обезбедити Наручилац.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за предметну јавну набавку на начин што ће у истој изменити Образац 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова.

Питање 2: Инсталација видео надзора: Фиксна колор камера са ЦЦД сензором од 1/2“ и ДСП-ом у антивандал кућишту за унутрашњу монтажу – можете ли нам рећи за које намене су ове камере, шта се њима надгледа и у каквим просторијама су смештене.


Одговор 2: Тражене камере су предвиђене да служе за надзор и праћење лица која се крећу и бораве у простору новог граничног прелаза. Њима се надгледају токови путника, и других лица која се крећу и бораве у простору новог граничног прелаза. Камере су смештене у холу спрата Терминала 1.

Напомена понуђачима: Понуђене камере морају бити компатибилне са постојећим *ЕЛБЕХ* системом видео надзора који се користи на Аеродрому Никола Тесла Београд, с обзиром да је предвиђено да се оне повежу на постојеће матрице и снимаче.

Питање 3: Монитори су типа Самсунг 400ДХ-3 са уграђеним СББ слиде-ин рачунаром... се више не производе. Молимо Вас да нам доставите неке захтеване к-ке овог монитора као и у коју сврху ће се користити.

Одговор 3: Монитори се користе за приказ реда летења, и део су постојећег система информисања путника који се користи на Аеродрому Никола Тесла Београд. Moraју поседовати минимално следеће карактеристике:

Минималне техничке карактеристике монитора:			
Екран	Величина дијагонале		40"
	Резолуција		1920x1080 (16:9)
	Осветљење		500cd/m2
	Контраст		3000:1
	Време одзива		max. 10 ms
	Угао гледања		178° хоризонтално/178° вертикално
Конекције	Улаз	Видео	DVI-D или Display Port или HDMI
	Излаз	Видео	DVI-D или Display Port или HDMI
Оперативни	Време рада		24/7
Додаци			IR даљински управљач
			Кабл за монитор, Кабл за напајање
			Маска црне боје
Минималне техничке карактеристике рачунара:			
Процесор		Dual Core	
Меморија		DDR3	
Хард диск		4 GB	
Капацитет хард диска		SATA HDD или SATA SSD	
		32GB	
IO портови	LAN		RJ 45 (1GigE)
	USB		2 x USB 2.0
	Серијски		RS-232C (Dsub 9pin) - опционо



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Луковић
Ана Луковић