

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП**

05 Број: 2012  
Датум: 20.06.2015

**ПРЕДМЕТ:** Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

**Питање 1:** Хтели смо да Вам укажемо на чињеницу да не постоји кабл H2XH-J 2x2x0,6mm<sup>2</sup>. Најмањи пресек кабла типа H2XH је 1,5mm<sup>2</sup>. Постоји JH(St)H 2x2x0,6mm<sup>2</sup>. Зато смо Вам и поставили питање и дали могућност измене конкурсне документације. На страни 48 од 144 у Предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. Утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче ставка 5.1.6. стоји H2XH-J 2x2x0,6mm<sup>2</sup>. Молимо појашњење конкурсне документације, појасните нам који је кабл у питању или нам пошаљите конструкцију кабла.

**Одговор 1:** Наручилац је 12.03.2015. године извршио измену конкурсне документације за предметну јавну набавку на начин што је у истој изменио Образац 3. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова. Позиција 5.1.6. у предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. Утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче се у измењеној конкурсној документацији налази на страни 51 од 152.

Поменути кабл је намењен за повезивање спољашње клима јединице са унутрашњим јединицама. Кабл мора бити димензионисан и прилагођен према типу опреме за коју се Понуђач определио при избору уређаја за климатизацију.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације за предметну јавну набавку на начин што ће у истој изменити Образац 3. - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова. На страни 51 од 152 у Предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. Утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче ставка 5.1.6. уместо текста H2XH-J 2x2x0,6mm<sup>2</sup>, стајаће текст LiHCH 2x0.75mm<sup>2</sup>



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

БЕОГРАД

Ана Луковић

Марковић