

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП**

05 Број: 2063  
Датум: 23. 03. 2015

**ПРЕДМЕТ:** Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

**Питање 1:** На који начин понуђач попуњава предмер - странице од 44 до 48/152?

**Одговор 1:** Понуђач попуњава цену за сваки разводни орман тако што уписује јединичну цену за комплет испорученог, повезаног, испитаног ормана. Наручилац неће сматрати неисправним и ако су понуђачи попунили јединичне цене сваког саставног дела разводног ормара.

**Питање 2:** Да ли се попуњава само позиција „комплет 1“ или се даје појединачна цена сваког саставног дела разводног ормара?

**Одговор 2:** Понуђач попуњава цену за сваки разводни орман тако што уписује јединичну цену за комплет испорученог, повезаног, испитаног ормана. Наручилац неће сматрати неисправним и ако су понуђачи попунили све цене сваког саставног дела разводног ормара.

**Питање 3:** Уколико се попуњава свака ставка која чини разводни ормар, на који начин се попуњава део позиције који се односи на „Уводнице, изолатори, сабирнице, клеме, натписи и ситан материјал“?

**Одговор 3:** Понуђач попуњава цену за сваки разводни орман тако што уписује јединичну цену за комплет испорученог, повезаног, испитаног ормана. Наручилац неће сматрати неисправним и ако су понуђачи попунили све цене сваког саставног дела разводног ормара.

**Питање 4:** На који начин се попуњава позиција 3.6 на страни 59/152, имајући у виду да количине елемената који чине саставни део разводног ормана - нису наведене?

**Одговор 4:** Наручилац је 16.03.2015. године доставио додатно појашњење конкурсне документације, у коме је описана функција ормана, и из чега се могу дефинисати количине елемената који чине саставни део разводног ормана. Понуђач попуњава цену за разводни орман тако што уписује јединичну цену за комплет испорученог, повезаног, испитаног ормана.

**Питање 5:** Страна 84, IV санитарни објекти, позиција 1 - да ли се даје цена за ову позицију или не?

**Одговор 5:** За ову позицију се даје цена. Обрачун је по комплету, којим су обухваћене две ставке: конзолна керамичка wc шкољка и монтажни инсталацијски елемент за wc шкољку.

**Питање 6:** Уколико понуђач треба да понуди и цену за наведену позицију, која је количина, јер у конкурсној није то наведено?

**Одговор 6:** Понуђач треба да понуди цену и за наведену позицију која је обухваћена позицијом 1. у делу Водовод и канализација IV. Санитарни објекти. Наведена позиција 1 састоји се од две ставке које су нумерисане бројевима 1 и 2. Обрачун за позицију 1 је по комплету (укључујући ставку 1 и ставку 2) , количина је 7 комплета (као што је наведено у конкурсној документацији).

**Питање 7:** На два места у упутству наводите да понуда не сме да садржи речи унете између редова, а рекапитулацију на страни 71 и 76 није могуће попунити, тј. унети вредности, јер су рубрике мале. Да ли је у оваквим ситуацијама, дозвољено понуђачу да уписују вредности ван рубрика, тј. поред?

**Одговор 7:** Понуђачу је дозвољено да, уколико нема довољно простора у појединим рубрикама, упише вредност и поред рубрике.

**Питање 8:** На страни 115/152 наводите да се уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, образац копира у оном броју примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког учесника појединачно. Уколико понуду подноси група од 7 чланова, молим Вас да детаљније упутство и појашњење које странице из конкурсне се фотокопирају, 113 и 114, или само 113?

**Одговор 8:** Како „Образац понуде“ садржи податке о учесницима у заједничкој понуди на страни 113 од 152 и 114 од 152, неопходно је доставити податке (фотокопирати) обе стране. Како је у тачки „В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси као заједничка понуда)“ могуће уписати податке за 3 (три) учесника у заједничкој понуди, неопходно је да сходно броју учесника у заједничкој понуди и фотокопирати и доставити одговарајући број примерака „Обрасца број 6“.

**Питање 9:** Уколико понуђач на обрасцима банке достави финансијска средства обезбеђења (банкарска гаранција за озбиљност понуде и 2 писма о намера банке - за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, без писма о намерама за авансно плаћање, јер се није одлучио за авансно плаћање), да ли доставља прилог 1, 1а, 1б, 2, 3 и 3а у понуди и на који начин?

**Одговор 9:** Уколико се понуђач није одлучио за авансно плаћање, он није у обавези да попуњава прилоге 3 и 3а, али јесте у обавези да све прилоге (1, 1а, 1б, 2, 2а, 3 и 3а) достави као саставни део понуде а у складу са „Обрасцем 5 - упутство понуђачима како да сачине понуду“

**Питање 10:** Да ли се развод канализације на спрату води испод плоче спрата или у таваници приземља или га треба уштемовати у плочу спрата?

**Одговор 10:** Развод канализације се води испод плоче спрата.

**Питање 11:** Под тачком 5 кабл који сте навели не постоји, односно под тачком 5.1.6. На који кабл сте тачно и конкретно мислили.

**Одговор 11:** Поменути кабл је намењен за повезивање спољашње клима јединице са унутрашњим јединицама. Кабл мора бити димензионисан и прилагођен према типу опреме за коју се Понуђач определио при избору уређаја за климатизацију.

Наручилац је дана 20.03.2015. године извршио измену конкурсне документације за предметну јавну набавку на начин да је изменио Образац 3. - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, рок извођења радова. На страни 51 од 152, у Предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. Утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче, позиције 5.1.6. уместо текста H2XH-J 2x2x0,6mm<sup>2</sup>, стоји текст LiHCH 2x0.75mm<sup>2</sup>



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Луковић