

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП**

05 Број: 2208
Датум: 26.03.2015

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

Питање 1: У групи РАЗНИ РАДОВИ, страна 38/152, у последњој верзији предмера, унете су нове позиције: путоказне ознаке, позиција 14-12, 14-13, 14-14. Уз описе нису дати цртежи и детаљи монтаже, који су неопходни. Молим Вас да нам доставите, јер приликом обиласка локације то није било могуће утврдити.

Одговор 1: Наручилац није у могућности да достави цртеже и детаље монтаже.

Питање 2: У групи СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ, страна 30/152, позиција 10-05 предвиђена је набавка и уградња ревизионих комплета у монолитни плафон. Није наведено којих су димензија ревизионих комплета. Молимо Вас наведите димензије, јер се цене драстично разликују у зависности од димензија.

Одговор 2: Ревизиони отвори су стандардних димензија за потребе поправки и радова изнад спуштеног плафона.

Питање 3: У групи СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ, страна 30/152, убачена је позиција испорука и уградња каскада. Молим Ва за доставите цртеже каскада, јер приликом обиласка локације то није било могуће утврдити.


Одговор 3: Наручилац није у могућности да достави цртеже и детаље монтаже.


Питање 4: У предмеру, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НА СПРАТУ ТЕРМИЛАНА 1, страна 78/152, позиција водоводна мрежа, позиција 6, није дат пречник металних спољних прелазних комада. Молим Вас да доставите који је пречник у питању, јер приликом обиласка локације то није било могуће утврдити.

Одговор 4: Пречник металних спољних прелазних комада су истих димензија као и димензије водоводних цеви на које се монтирају.

Питање 5: У предмеру, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ТОАЛЕТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ, страна 83/152, позиција водоводна мрежа, позиција 6, није дат пречник металних спољних прелазних комада. Молим Вас да доставите који је пречник у питању, јер приликом обиласка локације то није било могуће утврдити.

Одговор 5: Пречник металних спољних прелазних комада су истих димензија као и димензије водоводних цеви на које се монтирају.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Луковић



55

82
114