

Делатност техничког одржавања

06No / Број.
Date / Датум:

2822
25. 06. 2014



ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку "Редовно одржавање инсталације за гашење пожара водом - спринклер" бр. 20/14

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12) у даљем тексту: Закон, поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку "Редовно одржавање инсталације за гашење пожара водом - спринклер" бр. 20/14,


Понуђач је поставио следеће питање:

Питање број 1:

У делу конкурсне документације документ бр. 3 у опису потребних радова под ставком 1 Шестомесечни сервис у тачки 1.10 стоји следеће „ Проверити да ли је дошло до промене пожарне опасности“ Ово такође постоји и у годишњем сервису. Молимо вас да нам разјасните шта сте под тиме мислили и у каквој је ово вези са одржавањем?

Одговор број 1

Провера противпожарне опасности која је наведена као једна од ставки у Спецификацији за шестомесечни и годишњи сервис спринклер инсталације је обавеза коју је, планом одржавања дефинисао произвођач опреме која је уградјена у спринклер инсталацију у објекту Терминал 2. Пожарна опасност за Аеродром Никола Тесла Београд је одређена у складу са домаћом регулативом и ВдС нормама према којима је иницијално утврђено да Аеродром Никола Тесла спада у категорију 2.1 опасности од позара (БГ 2.1). Конкретно, провера пожарне опасности подразумева проверу коју сервисер врши код корисника инсталације, а која подразумева добијање информације да ли је, од последњег сервиса, дошло до нпр. пренамене просторија које се штите спринклер инсталацијом или томе сл. што би могло да доведе до промене пожарне опасности.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александар Кочановић, дипл. инж.