

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/15 ЈНМВ
Деловодни број: 2009/1/5
Датум: 29.07.2016. године
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који су преузели конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на питања за јавну набавку мале вредности "Измена пројекта стабилне инсталације за гашење пожара гасом-инерген" бр. 21/15 ЈНМВ.

Питање 1:

С обзиром да је предмет јавне набавке Измена пројекта стабилне инсталације за гашење пожара гасом, уколико Понуђач поседује Лиценцу (МУП – а) за израду главних пројеката заштите од пожара и Лиценцу за пројектовање стабилних система за гашење пожара, мислимо да није неопходно да фирма као Понуђач има Лиценцу за израду пројеката дојаве пожара уколико испуњава услове који се односе на кадровски капацитет и у сталном радном односу има и лице са лиценцом за израду пројеката за дојаву пожара (Б2).

Молимо Вас да, у складу са горе наведеним, извршите измену тендерске документације.

Одговор 1:

Наручилац је пројектним задатком дефинисао да је Понуђач у обавези да:


- Издади идејни пројекат (ИДП)... који ће третирати барем системе за дојаву и гашење пожара (која је у вези са системом за гашење пожара гасом - инергеном);
- Издади Пројекат за извођење (ПЗИ)... а који ће третирати најмање системе за дојаву и гашење пожара (која је у вези са системом за гашење пожара гасом - инергеном);
- Издади Елаборат заштите од пожара;

Из одредби Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара, „Службени гласник РС“, број 21/2012 проистиче да је за предметни пројектни задатак неопходно да пројектанти у привредном лицу поседују лиценце Б1 и Б2. Из одредби истог Правилника проистиче и да је привредном друштву за обављање послова пројектовања и извођења стабилних система за дојаву и гашење пожара неопходно да поседује важеће овлашћење МУП РС, Сектора за ванредне ситуације да је оспособљено за послове пројектовања и извођења посебних система за заштиту од пожара, при чему у овлашћењу мора бити наведено за које врсте посебних система се оно издаје (нпр. стабилни аутоматски системи за гашење од пожара, стабилни аутоматски системи за дојаву пожара и томе сл.).

Наручилац је мишљења да је за потребе израде дефинисаних пројеката из пројектног задатка који третирају барем системе за дојаву и гашење пожара неопходно да Понуђач мора да испуни услове који су већ дефинисани обрасцем 4.1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, тачка број 5 и Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама, тачка број 8, а који су дефинисани у складу са одредбама Закона о заштити од пожара и већ поменутог Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од пожара.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Војин Стефановић



БЕОГРАД

04