

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 22/2017 ОП**  
Деловодни број: ДНЈН-1921/2017-10  
Датум: 28.03.2018. године  
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на питања за јавну набавку "Извођење радова на уређењу паркиралишта П10" број 22/2017 ОП

**Питање 1:**

У пројекту оградe се разликује изглед и попречни песек оградe. Молим да појасните шта је важеће?

**Одговор 1:**

Потврђујемо да нема неусаглашености пресека и изгледа оградe. Додатно појашњење везано за пресеке оградe: пресек А-А је пресек кроз стуб оградe и темељну стопу, пресек Б-Б је пресек кроз темељну греду димензија 20x50 см. Стопа у пресеку Б-Б није приказана јер је у изгледу. Из тог разлога је стављена шрафура земље преко и око те стопе. Темељне стопе димензија 40x40x35 см налазе се само испод стубова оградe.

**Питање 2:**

У предмеру радова на страни 20/70 тендерске документације, под позицијом : Бетонско постоље са свим потребним материјалом, узм. ( која се налази у оквиру Пројеката Електро инсталације, Ормар ГРО) - не стоји ни количина ни јединица мере. Молим да нам појасните која је количина и једица мере?

**Одговор 2:**

Израђеном Техничком документацијом је предвиђено да се бетонско постоље са свим потребним материјалима, узем. ( која се налази у оквиру Пројеката Електро инсталације, Ормар ГРО) , испоручује и уграђује у једном комплету.



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

Катарина Велаш