

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 24/18 ЈНМВ
Деловодни број:ДНЈН - 672 / 2018 / 2
Датум: 17.08.2018.
Београд**

**ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку „ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ " БРОЈ
24/18 ЈНМВ**

Поступајући по захтеву заинтересованог лица, у складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на питања за јавну набавку „ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ" БРОЈ 24/18 ЈНМВ.

Питање бр.1:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 13 дефинише као "Раставна склопка са NH осигурачима, уградња на монтажну плочу, трополна, називна струја 160 A, називни напон 660 V, заштита IP 20" Нејасно је да ли треба понудити хоризонталну или вертикалну раставну склопку. Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.1:

У питању је раставна склопка не раставна летва, значи хоризонталнан распоред.

Питање бр.2:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 14 дефинише као "Раставна склопка са NH осигурачима, уградња на шину, трополна, називна струја 400 A, називни напон 660 V, заштита IP 20" Нејасно је да ли треба понудити хоризонталну или вертикалну раставну склопку. Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.2:

У питању је раставна склопка не раставна летва, значи хоризонталнан распоред.

Питање бр.3:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 15 дефинише као "NV раставна склопка, величина 3, трополна, називна струја 630 A, уградња на монтажну плочу" Нејасно је да ли треба понудити хоризонталну или вертикалну раставну склопку. Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.3:

У питању је раставна склопка не раставна летва, значи хоризонталнан распоред.

Питање бр.4:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 17 дефинише као "Склопка K10 220 V 50 Hz или одговарајуће"

Контактор који је наведен се испоручује са помоћним контактима у следећем распореду: 1no + 1nc; 2no + 0nc; 0no + 2nc а пошто наручилац није дефинисао који распоред помоћних контаката је потребан нејасно је шта треба понудити.
Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.4:

Распоред помоћних контаката није дефинисан јер није битан за предмет јавне набавке.

Питање бр.5:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 18 дефинише као "Склопка CN16 220 V 50 Hz или одговарајуће"
Контактор који је наведен се испоручује са помоћним kontaktима у следећем распореду: 1no + 1nc; 2no + 0nc; 0no + 2nc а пошто наручилац није дефинисао који распоред помоћних контаката је потребан нејасно је шта треба понудити.
Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.5:

Распоред помоћних контаката није дефинисан јер није битан за предмет јавне набавке.

Питање бр.6:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 71 дефинише као "Помоћни контактери, напон калема 230 V, избор комбинације радни / мирни контакт по захтеву наручиоца"
Нејасно је да ли је командни напон AC или DC.
Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.6:

Напон 230 V може да буде само AC.

Питање бр.7:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 84 дефинише као "Реле 60 V, 6 A, 250 V"
Нејасно је да ли је командни напон AC или DC.
Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.7:

Контакт за 6 A, 250 V може да буде само AC.

Питање бр.8:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 90 дефинише као "Контактор 20 A; LC1K,0910 "Valko" шпилна 220 V ili odgovaraјуће".
Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.8:

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ће у року предвиђеном за подношење понуда извршити измену конкурсне документације.

Питање бр.9:

Наручилац у делу документације за партију 12 контактери и биметали у колони назив материјала, позицију 104 дефинише као "Временски релеј, CRT 55, командни напон 230 V; 0-100s.

Нејасно је да ли је командни напон AC или DC.

Молимо Вас да прецизније дефинишете захтев.

Одговор бр.9:

Напон 230 V може да буде само AC.

Питање бр.10:

У делу тендерске документације под редним бројем 9. "НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОКА ИПОРУКЕ КАО ИДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЉИВОСТ ПОНУДЕ" прецизније у делу 9.3 Гарантни рок.

Појаснити део где наручилац захтева гарантни рок од 24 месеца за сва понуђена добра од којих су већина потрошни материјал и као таква не подлежу гаранцији.

Такође Вас молимо да проверите део где се захтева од понуђача да мора понудити гарантни рок крачи од 60 месеци од дана пријема добра.

Молимо Вас да прецизније дефинишете улове који се односе на гарантни рок, прем тренутно наведеним условима захтевате од понуђача да гарантује за опрему која не подлеже гаранцији.

Одговор бр.10:

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ће у року предвиђеном за подношење понуда извршити измену конкурсне документације.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Зел Наташа Самарџић