

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 83/16 ЈНМВ
Деловодни број:31-1038/1/1
Датум:03.11.2016. године
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије",бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на питања за јавну мале вредности "Специјални материјали за обележавање и специјални материјали за санацију маневарских површина" број 83/16 ЈНМВ

Питање 1:

У опису позиција на страни бр.7 под редним бројем 1 и 3, наведено је да се захтева набавка и испорука брзовезујућих малтера за поправку коловозних конструкција.

Питање гласи: С обзиром да тражени системи репаратурних малтера предвиђају употребу прајмера ради остваривања боље везе са подлогом, да ли је потребно предвидети набавку прајмера и на који начин?

Одговор 1:

Набавка прајмера, тј. основног премаза, за брзовезујуће малтере на страни бр. 7 под бројем 1 и 3 је предвиђена на страни бр. 7 под редним бројем 2 и 4. Начин набавке је описан конкурсном документацијом и техничком спецификацијом.

Питање 2:

У опису позиција на страни 7 под редним бројем 5, наведено је да се захтева набавка и испорука масе за заливање спојница и пукотина у бетонским коловозима по хладном поступку.

Питање гласи: С обзиром да тражене масе за заливање захтевају одговарајући прајмер ради остваривања боље везе са подлогом, да ли је потребно предвидети набавку прајмера и на који начин?

Одговор 2:

Набавка прајмера, тј. основног премаза, за брзовезујуће малтере на страни бр. 7 под бројем 5 је предвиђена на страни бр. 7 под редним бројем 6. Начин набавке је описан конкурсном документацијом и техничком спецификацијом.

Питање 3:

У опису позиција на страни 7 под редним бројем 2 и 4, наведено је да се захтева набавка и испорука основног премаза за бетонске коловозе.

Питање гласи: Која је функција траженог премаза и које су његове захтеване техничке карактеристике?

Одговор 3:

Функција основног премаза за бетонске коловозе наведеног на страни 7 под редним бројем 2 и 4 је остваривање боље везе брзовезујућег малтера и постојеће подлоге. Техничке карактеристике основног премаза зависе од понуђених брзовезујућих малтера под редним бројем 1 и 3. Услов је да је основни премаз компатибилан са брзовезујућим малтером под редним бројем 1 и 3. Компатибилност се доказује техничким листом произвођача из ког се може утврдити да се основни премаз користи за наведене брзовезујуће малтере.

Питање 4:

У опису позиција на страни 7 под редним бројем 6, наведено је да се захтева набавка и испорука основног премаза за бетонске спојнице.

Питање гласи: Која је функција траженог премаза и које су његове захтеване техничке карактеристике?

Одговор 4:

Функција основног премаза за бетонске спојнице и пукотине наведеног на страни 7 под редним бројем 6 је остваривање боље везе масе за заливање спојница и пукотина и постојеће подлоге. Техничке карактеристике основног премаза зависе од понуђене масе за заливање спојница и пукотина под редним бројем 5. Услов је да је основни премаз компатибилан са масом за заливање спојница и пукотина под редним бројем 5. Компатибилност се доказује техничким листом произвођача из ког се може утврдити да се основни премаз користи за наведене масе за заливање.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марија Бабић

М. Бабић