

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014**

10 **Деловодни број:** 1407
Датум: 10.03.2015
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

Питање 1:

У делу конкурсне документације која дефинише опис предмета јавне набавке тражи се умрежавања новопројектованих централа за дојаву пожара са постојећим централама за дојаву пожара које се налазе у згради РЦС приземље и просторије КРЦ у јединствену инфраструктуру. Да ли можете да дефинишете типове постојећих централа у које се налазе РЦС и КРЦ са којима нови систем треба да представља јединствену инфраструктуру?

Одговор:

Централа која се налази у КРЦ-у је типа Securifire3010.

Централа која се налази у РЦМ-у је типа Securifire 3020.

Питање 2:

Да ли је довољно повезати постојеће централе са новопројектованим на нивоу преноса генералног аларма и грешке нове централе?

Одговор:

Довољно је повезати постојеће централе са новопројектованим на нивоу преноса генералног аларма и грешке нове централе. Потребно је да постоји обједињено софтверско решење (графички приказ).

Питање 3:

Будући да у Србији не постоји акредитовано тело које може да изврши оцењивање усаглашености са СРПС ЕН54, да ли је прихватљиво доставити атест стране лабораторије који потврђује усклађеност понуђене опреме са еквивалентним стандардом ЕН54?

Одговор:

Прихватљиво је доставити атест стране лабораторије који потврђује усклађеност понуђене опреме са еквивалентним стандардом ЕН54.

**Председник комисије
Игор Красњук**

