

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014**

10 **Деловодни број:** 1408
Датум: 10. 03. 2015
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

Питање 1:

Пошто се тражи компатибилност са постојећом опремом, у ком смислу је потребна компатибилност ако се испоручује опрема за 2 противложана система (2 централе са детекторима)?

Одговор:

Потребно је централе увезати у јединствен систем са централама у РЦМ-у и КРЦ-у.

Питање 2:

Уколико се жели интеграција система на графички софтвер, молимо да доставите тачан тип и број постојећих ПП централа и уграђених детектора, са којима је потребна интеграција

Одговор:

Централа која се налази у КРЦ-у је типа Securifire 3010 и на њу је везано 460 јављача пожара.
Централа која се налази у РЦМ-у је типа Securifire 3020 и на њу је везано 368 јављача пожара.

Питање 3:

Да ли је прихватљиво да се понуди други тип опреме (није Секуритон) уз обавезу да понуђач о свом трошку (без надокнаде) замени постојеће детекторе и централе (како би их интегрисао у графички софтвер)?

Одговор:

Прихватљиво је понудити други тип опреме како је и наведено у конкурсној документацији.

Питање 4:

Да ли је прихватљиво (што је технички исправно и коректније) да се уместо адресне централе са 24 петље испоруче 3 адресне централе са по 8 петљи (са напојним јединицама и модулима за умрежавање)?

Одговор:

Конкурсном документацијом је јасно прецизирано шта се тражи.


Председник комисије
Игор Красњук