

10
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014

Деловодни број: 1739

Датум: 11. 03. 2015

Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преuzeо конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

Питање 1:

Под неопходним техничким капацитетом се тражи да Понуђач поседује сертификат ИСО 9001: 2008 – систем управљања квалитетом.

Питање потенцијалног Понуђача је да ли се прихватата потврда акредитованог сертификационог тела за издавање међународних сертификата да је Понуђач завршио процес сертификације за стандарде ИСО 9001: 2008?

Одговор:

Наручилац ће прихватити потврду акредитованог сертификационог тела за издавање међународних сертификата да је Понуђач завршио процес сертификације за стандарде ИСО 9001: 2008 као доволјан доказ о испуњењу овог услова.

Питање 2:

За ПП централу се траже потврде о усаглашености са Правилником о електромагнетној компатибилности и Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, издатих од стране домаћег акредитационог тела. Да ли се прихватата изјава понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ће у случају добијања посла, Понуђач прибавити тражене усаглашености? У случају не добијања тражених усаглашености, Наручилац има право да пусти меницу за добро извршење посла

Одговор:

Наручилац ће прихватити изјаву понуђача, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да ће у случају добијања посла, Понуђач прибавити тражене усаглашености

Питање 3:

Тендерском документацијом тражи да детектор дојаве пожара мора да има могућност да се софтверски бира мод рада (оптички, термички, комбиновани), а унапред се тражи да буде програмиран као оптички или термички. С' тим у вези Вас молимо да прихватите да може да се понуди оптички или термички или комбиновани уз Изјаву Понуђача да ће у случају потребе да се одговарајући оптички детектор замени термичким или обрнуто, Понуђач то урадити о свом трошку без надокнаде. У супротном сматрамо да је тражена особина детектора дискриминишућа?

Одговор:

Наруџилац ће одобрити да понуђени детектори могу бити фиксни намештени да раде као оптички, термички или комбиновани.

Питање 4:

Обзиром да је техничким решењем тражено да да ПП централе буду умрежене у јединствени систем, молимо Вас да нам дозволите да се понуди систем са 3 (три) ПП централе од 8 петљи повезаних у јединствени систем уместо једне централе са 24 петље. Комплетна функционалност ће тиме бити задовољена. У супротном сматрамо да је тражена карактеристика ПП централе дискриминишућа и да опредељује једног понуђача.

Одговор:

Наруцилац одобрава да се понуђени систем може састојати од више централа повезаних у јединствени систем, ако се на тај начин задржава комплетна функционалност система предвиђена проектном документацијом.

Питање 5:

Проектном документацијом је тражено да централа подржава протоколе за комуникацију између ПП централе и ПЦ рачунара (ISP, MODBUS, TCP, SMTP). Да ли је потребно да понуђена централа подржава све ове протоколе или је само оне који су непходни за функционисање система како је тражено конкурсном документацијом?

Одговор:

Наручилац же прихватити било које протоколе који су довољни за функционисање система према тендерској документацији.

Питање 6:

Техничким описом ПП централе је предвиђено да поседује три типа конекције (2x редундантни RS485, 2XFXS и 2X100 BASE-TX). Да ли се прихвата да Понуђач понуди решење да је довољно да централа поседује два типа конекције?

Одговор:

Наручилац ће прихватити решење да централа поседује два типа конекције.

Питање 7:

У техничком капацитetu за ову набавку је тражено да Понуђач поседује Решење о испуњавању услова за обављање послова унапређења заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП и то за:

- Израда анализа постојећег стања заштите од пожара
- Пројектовање уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара.

С' озиром да је предмет набавке испорука и уградња опреме дојаве пожара, молимо Вас да ову ставку изоставите као обавезну у погледу техничког капацитета, јер се она односи на израду анализа и пројекта заштите од пожара?

Одговор:

Наручилац прихвате примедбу потенцијалног понуђача,тако да није неопходно за технички капацитет да понуђач поседује решење о испуњавању услова за обављање послова, унапређења заштите од пошара,издато од надлежног органа МУП и то за:

- израда анализа постојећег стања заштите од пожара
- пројектовање уређаја и инсталација за детекцију дојаву и гашење пожара.

Са тим у вези, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Председник комисије
Игор Красњук

