

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014

10 Деловодни број: 1474

Датум: 12.03.2015
Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

Питање 1:

Да ли могу да се ПП централе из пројектне документације умреже у јединствени систем са постојеће 2 централе путем отвореног интеграцијског софтвера, који омогућава везу разних типова производијача ПП система у један систем и притом обезбеђује све техничке захтеве тражене конкурсном документацијом или да дозволите да Понуђач замени постојеће ПП централе са другим ПП централама са свим елементима система о свом трошку, да би их умрежио у јединствени софтвер?

Сматрамо да је Ваш захтев за испоруку софтвера производија СЕЦУРИТОН СецуруГард 81 .6.0. дискриминишући, јер је на тај начин издвојио једног производијача, а самим тим и једног понуђача, те Вас молимо да из тог разлога прихватите понуђена решења?

Одговор:

Прихвата се као одговарајуће решење да се ПП централе из пројектне документације умреже у јединствен систем са постојеће две централе путем отвореног интеграцијског софтвера, који омогућава везу разних типова производијача ПП система.



Председник комисије
Игор Красњук