

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014**

**Деловодни број: 1475**

10

**Датум: 12. 03. 2015**

**Београд**

**ПРЕДМЕТ:** Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

**Питање 1:**

**НЕОПХОДАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ** - тражите да поседује:

- Решење о испуњавању услова за обављање послова сервисирања, одржавања и контролног испитивања уређаја и инсталација стабилних система за детекцију, дојаву и гашење пожара, издато од стране надлежног органа МУП-а
- Поседује Решење о испуњавању услова за обављање пословима унапређења заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП-а.

Чему служи Израда анализе постојећег стања заштите од пожара када је то саставни део главног пројекта заштите од пожара, који сте већ радили?

**Одговор:**

Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације где је избацио као неопходан технички капацитет да понуђач поседује решење о испуњавању услова за обављање послова, унапређења заштите од пошара, издато од надлежног органа МУП и то за:

- израда анализа постојећег стања заштите од пожара
- пројектовање уређаја и инсталација за детекцију дојаву и гашење пожара.

Са тим у вези, Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације

**Питање 2:**

**НЕОПХОДАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ** - тражите да поседује:

- Решење о испуњавању услова за обављање послова сервисирања, одржавања и контролног испитивања уређаја и инсталација стабилних система за детекцију, дојаву и гашење пожара, издато од стране надлежног органа МУП-а
- Поседује Решење о испуњавању услова за обављање пословима унапређења заштите од пожара, издато од надлежног органа МУП-а.

По ком закону је овај захтев ако тако нешто у новом Закону о заштити од пожара не постоји (ПОСТОЈИ само појединачна лична лиценца)?

**Одговор:**

Наручилац прихвата примедбу потенцијалног понуђача, тако да није неопходно за технички капацитет да понуђач поседује решење о испуњавању услова за обављање послова, унапређења заштите од пошара, издато од надлежног органа МУП и то за:

- израда анализа постојећег стања заштите од пожара
- пројектовање уређаја и инсталација за детекцију дојаву и гашење пожара.

Са тим у вези, Наручилац је већ извршио измену конкурсне документације.

**Питање 3:**

На основу чега ( по ком закону ) се тражи Потврда о усаглашености ЕМЦ уколико исту не захтева царина Републике Србије при увозу робе (не захтева се потврда о усаглашености код увоза за ову врсту опреме), а према Закону о Ј. Набавкама прихватљиви су атести или уверења ЕН 54 издата од стране произвођача опреме или иностране фирме?

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити уколико понуђач достави атест стране лабораторије који потврђује усклађеност понуђене опреме са еквивалентним стандардом EN54.

**Питање 4:**

У одговору на постављена питања (бр. 1594 од 05.03.2015.) везано за прихватљивост решења са више умрежених централа, одговорили сте да је документацијом јасно дефинисано решење тј. централа са 24 петље.

На основу чега искључиво захтевате централу са 24 петље, ако се наведени тип централе ради до максимално 16 петљи - B5-SCP-3020 (према каталогу производјача Securiton)?

**Одговор:**

Наруцилац одобрава да се понуђени систем може састојати од више централа повезаних у јединствени систем, ако се на тај начин задржава комплетна функционалност система предвиђена пројектном документацијом.

