

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014**

Деловодни број: 1812

Датум: 13. 03. 2015

Београд

**ПРЕДМЕТ:** Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

У другом делу одговора пише "ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОСТОЈИ ОБЈЕДИЊЕНО СОФТВЕРСКО РЕШЕЊЕ – графички приказ"

**Питање 1:**

Да ли то значи да на ИСТОМ СОФТВЕРУ се приказују и ПОСТОЈЕЋЕ ПП централе као и НОВЕ, или да НОВЕ ЦЕНТРАЛЕ МОГУ БИТИ НА ДРУГОМ СОФТВЕРУ који је инсталиран на истом РАЧУНАРУ као и постојећи софтвер.

**Одговор:**

Наручилац сматра да све ПП централе (и нове и старе) морају бити интегрисане у јединствени софтвер.

**Питање 2:**

Уколико ТРАЖИТЕ да постојеће и нове ПП централе раде на истом Графичком софтверу – СЕКУРИТОН

Питање: Да ли то значи да по овој ЈН тражите ИСКЉУЧИВО ОПРЕМУ СЕКУРИТОН (пошто технички не постоји могућност да се опрема другог произвођача интегрише у Графички софтвер СЕКУРИТОН)

**Одговор:**

Наручилац не тражи софтвер СЕКУРИТОН, већ може софтвер било ког произвођача. Уколико понуђени софтвер није компатибилан са постојећим, Понуђач може о свом трошку заменити и постојећу опрему и тако преко свог понуђеног софтвера и система имати јединствени ПП систем.



**Председник комисије**

Игор Красњук