

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 43/2014

Деловодни број: 1862

Датум: 16. 03. 2015

Београд

ПРЕДМЕТ: Питање и одговор за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговор на питање за конкурсну документацију за јавну набавку „Проширење система дојеве пожара“ бр. 43/2014.

Питање 1:

Вашим одговором од 11.03.2015. године, заводни број 1739, на питање број 7 које се односи на достављање доказа о техничком капацитету понуђача, сте одговорили да није неопходно за технички капацитет да понуђач поседује Решење о испуњавању услова за обављање послова унапређења заштите од пожара издато од надлежног МУП-а и то за:

- ✓ израда анализа постојећег стања заштите од пожара
- ✓ пројектовање уређаја и инсталација за детекцију, дојаву и гашење пожара.

Члан 75. позиција 5) Закона о јавним набавкама дефинише да Понуђач у поступку јавне набавке МОРА доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Решење МУП-а којим се доказује да предузеће испуњава услове за бављење пословима унапређења заштите од пожара је једина важећа дозвола за обављање ове делатности.

Избацивањем овог услова не само да сте омогућили да се пословима унапређења заштите од пожара баве фирме које немају дозволу надлежног органа за обављање ове делатности, већ сте и прекршили Закон о јавним набавкама, Члан 75. којим се дефинишу обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке. Напомињемо да је предмет понуде и израда Пројекта изведеног објекта, за шта је НЕОПХОДНО поседовање горе поменутог Решења.

С тим у вези захтевамо да се Решење о испуњавању услова за обављање послова унапређења заштите од пожара које обухвата и пројектовање уређаја и инсталација за детекцију и дојаву пожара, издато од надлежног МУП-а уврсти у обавезне услове које је неопходно да испуне Понуђачи у поступку ове јавне набавке.

Одговор 1:

Конкурсна документација се више неће мењати по овој тачки.

Питање 2:

Вашим одговором од 10.03.2015. под бројем 1707 дозволили сте измену тендерске спецификације у смислу да се умрежавање постојећих и новопројектованих централа за дојаву пожара може извршити на нивоу преноса генералног аларма и грешке са постојећих на нову централу. Вашим одговором од истог дана, а под бројем 1708, прецизирали сте да је број постојећих јављача пожара 460+368.

Желимо да укажемо на чињеницу да таквим начином умрежавања није могуће добити информације о стању сваког од 828 постојећа јављача на контролно-управљачкој конзоли (тастатури) у просторији где постоји стално дежурство. При томе, интеграција путем отвореног интеграцијског графичког софтвера није системска интеграција на нивоу централа за дојаву пожара, већ само на нивоу графике на рачунару. Рачунар и рачунарска мрежа су опциони део сваког система за дојаву пожара и према стандарду ЕН 54-13 не сматрају се делом система. Једина исправна и поуздана интеграција постојећег и новог система мора се извршити на нивоу централа.

Будући да се као фирма годинама бавимо уградњом и сервисирањем система за дојаву пожара на сличним објектима, поуздано знамо да је захтев Противпожарне полиције да се на месту сталног дежурства на контролно-управљачкој конзоли ПП централе или паралелној конзоли добије тачна адреса СВАКОГ јављача који се налази у аларму или сметњи (а не информација да је један од 460 јављача у аларму или сметњи). Ово је директно везано за брзину интервенције, алармирања и евакуације у случају пожара.

С тим у вези, молимо да нам одговорите на следеће питање:

Да ли остајете при одлуци да смањите ниво заштите од пожара за објекат међународног аеродрома Никола Тесла у Београду, тиме што ћете дозволити интеграцију централа за дојаву пожара само на нивоу аларма и грешке?

Одговор 2:

Интеграција се изводи тако што мора бити јасно дефинисано стање аларма или грешке за сваки детектор, са тачном локацијом детектора, било на графичком софтверу било на централаи.

Питање 3:

Вашим одговором од 11.03.2015. под бројем 1739 дозволили сте да понуђачи уместо Потврде о усаглашености за опрему која се нуди доставе изјаву да ће тражене Потврде прибавити по добијању посла.

Желимо да укажемо на чињеницу да је поседовање Потврда о усаглашености ОБАВЕЗНО од 01.01.2012. године, а према Правилнику о електромагнетској компатибилности („СЛ.гласник РС", број 13/2010) и Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („СЛ.гласник РС", број 13/2010).

Оваквим захтевом потенцијалног понуђача доводи се у питање квалитет опреме и референце понуђача, тј. испоручиоца такве опреме, који за последње 3 године није прибавио потребне Потврде о усаглашености.

С тим у вези, молимо да нам одговорите на следеће питање:

Да ли остајете при одлуци да за објекат међународног аеродрома Никола Тесла у Београду дозволите понуђачима да нуде опрему за дојаву пожара која од 2012. године не задовољава законом обавезујући ниво квалитета?

Одговор 3:

Опрема мора да задовољава законом обавезујући ниво квалитета.



Председник комисије

Игор Красњук

Handwritten signature of Igor Krasnyuk in black ink, written over a horizontal line.