

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 55/2017 ОП
Деловодни број: ДНЈН-1123/2017/2
Датум: 22.09.2017. године
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку "Контејнери за боравак запослених и паркинг кућице" број 55/2017 ОП:

Питање 1:

Да ли су дате димензије контејнера спољашње или унутрашње?

Одговор 1:

Дате димензије се односе на спољашње димензије.

Питање 2:

Елаборат контејнерског објекта оверен од стране лиценцираног инжењера. Није написано какав елаборат. Шта све треба да садржи?
Лиценцирани инжењер, које струке? Које лиценца се тражи?

Одговор 2:

Елаборат се односи на Архитектонско-грађевински пројекат који треба да буде израђен од стране лиценцираног инжењера - дипломирани инжењер архитектуре, Лиценца 300.

Питање 3:

Контејнер се поставља на бетонске коцке, чије су оне обавеза?

Одговор 3:

Контејнер се поставља на равну бетонску површину. Обавеза понуђача је да обезбеди нивелацију контејнера постављањем одговарајућих кајли.

Питање 4:

Колико је оптерећење пода kn/m^2 за контејнере из партије 1?

Одговор 4:

Оптерећење износи $2,5 \text{ kn/m}^2$.

Питање 5:

Колико је оптерећење пода kn/m^2 за контејнере из партије 2?

Одговор 5:

Оптерећење износи 7,5 kN/m².

Питање 6:

Чија је обавеза прикључење КПК ормара на напојну електро мрежу?

Одговор 6:

Обавеза Инвеститора је да обезбеди прикључење КПК ормара на напојну електро мрежу, док је обавеза Понуђача да изradi комплетну електричну инсталацију у објекту, од КПК преко разводне табле са осигурачима до потрошача.

Питање 7:

Контејнер тип 2 из партије 2. Колика треба да буде носивост полица за смештај опреме? Везано за конструкцију, да ли су предвиђени додатни стубови на бочним (дужим) странама контејнера (ако јесу, колико комада сме да се дода на једну страну)?

Одговор 7:

Носивост контејнера типа 2 (ПК) из партије 2 је различита у односу на опрему која се одлаже, али не већа од 100 кг у горњој зони. Што се тиче додатних стубова, то треба да буде конструкцијско решење испоручиоца, а да не ремети коришћење простора за одлагање опреме.

За

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Дејан Празић

