

**АД Аеродром Никола Тесла Београд**

**Комисија за јн ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**

**Деловодни број: 31-1623/5**

**Датум: 20.01.2017.**

**Предмет: Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП**

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговор на постављено питање за јавну набавку „ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА" БРОЈ 66/2016 ОП

**Питање бр.1:**

У КД под тачком В. сте навели да је потребно да је понуђач у последњих пет година реализовао најмање два уговора за радове на производњи и уградњи минимум 2000 м<sup>2</sup> битуменизованог носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА са додатком 25% (или више) струганог асфалта на саобраћајницама.

Да ли се додаток од 25% (или више) струганог асфалта односи и на БНС 22 и БНС 22сА или само БНС 22сА?

**Одговор бр.1:**

Додатак струганог асфалта од 25% (или више) односи се на оба битуменизирана носећа слоја.

**Питање бр.2:**

Код додатног услова који се тиче пословног капацитета под тачком Д. сте навели да је потребно да понуђач поседује извештај о испитивању претходног састава мешавине за израду битуменизованог носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА ( или више) струганог асфалта који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда.

Да ли ће се прихватити понуда уколико приложимо извештај који је издат од акредитоване лабораторије након објаве позива за подношење понуда?

**Одговор бр.2:**

За наручиоца је прихватљив извештај који је издат од акредитоване лабораторије након објаве позива за подношење понуда.

**Питање бр.3:**

Код додатног услова који се тиче кадровског капацитета као доказ се тражи да се доставе лиценце ИКС-а и потврде ИКС-а ( Прилози 10Д и 10 Ђ обрасца 12 конкурсне документације)-

Да ли је дошло до техничке грешке у конкурсној документацији? Ако није, који су то прилози?

**Одговор бр.3:**

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда извршио измену конкурсне документације.

**Питање бр.4:**

У моделу уговора у уводним напоменама у тачки 3 стоји да се ради о услугама организованог превоза. Молим Вас да измените овај део модела уговора.

**Одговор бр.4:**

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда извршио измену конкурсне документације.

Марко Марковић

