

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 67/2016 ОП
Деловодни број:31-1617/2-4
Датум: 03.03.2017.
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА
ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. фаза“ БРОЈ 67/2016 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. фаза“ БРОЈ 67/2016 ОП

Питање бр. 1: Један од услова за испуњеност техничког капацитета за јн.бр.67/2016 је 1 теретно возило од 5-10т. Да ли теретно возило које прелази 10 т испуњава овај услов.


Одговор 1: Сагледавајући обим и структуру радова, а у циљу поштеде аеродромске инфраструктуре од непотребног хабања, одредили смо овај услов. Тако би одговор на Ваше питање био да теретно возило које прелази 10 т не испуњава дефинисани услов за испуњеност техничког капацитета.

Питање бр. 2: Позиција 1.1. Претходни радови - постављање привремене ограде

- Конкурсном документацијом је предвиђено постављање привремене ограде која је у власништву инвеститора. Међутим нигде није дат опис монтирања привремене, тј начин причвршћивања за тло.

Одговор на питање бр. 2: С обзиром да током радова привремена ограда представља границу рестриктивне зоне, она мора да буде веома чврста и стабилна. Предвиђено је да се вертикални носећи челични стубићи побију у тло (довољно дубоко да у зависности од подлоге стубић буде чврст), а жичани панели дужине 3,50м се за тако побијене стубиће везују жицом. На крају се на врх поставља бодљикава жица.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Бранислав Стефановић