

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

05 Деловодни број: 31-183

Датум:
Београд 26-02-2016

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. бр. 68/15 "ПРЕНОСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО" КОМ. 2"

Поштовани,

поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку бр. 68/15 ПРЕНОСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО:

Питање број 1.:

У техничкој спецификацији за материјал од које треба да буде резервоар стоји у ставци 3. у последњем реду "Минимално цепање 13даН".

Молим Вас да нам појасните на које цепање се односи овај податак?

Појашњење 1.:

У последњем реду стоји : цепање: минимално 13 даН

Подаци за цепање (кидање) односе се на силу услед које долази до растезања материјала и на крају до кидања. Углавно се ово дешава услед растезања (истезања) материјала који трпи одређену силу након пуњења самог танка. Јединица за ово мерење је даН.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Ђурђевић
БЕОГРАД

