

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 74/2017 ОП**  
Деловодни број: ДНЈН-14/2018/3  
Датум: 12.02.2018. године  
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо одговоре на питања за јавну набавку "Замена ограде на паркинзима П5, П6 и П7 и ограде око ТС 35/10" број 74/2017 ОП

**Питање 1:**


У тендерској документацији тачка 13 .- Гарантни рок, навели сте да се у обрасцу бр. 6 понуди гарантни рок за непојављивање корозије на челичном делу ограде мин 10 година од примипредаје радова.

Наше питање је шта је потребно доставити као гаранцију за непојављивање корозије на челичном делу ограде мин 10 година од примипредаје радова?

**Одговор 1:**

Захтевана десетогодишња антикорозивност се постиже применом квалитетних технолошких процеса топлог цинковања и пластификације. Да таксативним навођењем доказа не би смо довели до фаворизације појединих произвођача, тачком 5 УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ која се односи на пословни капацитет Понуђача дефинисано је:

- Да поседује сертификат, технички лист или други доказ којим може да гарантује десетогодишњу антикорозивност челичних елемената ограде.



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**  
Бранислав Стефановић