

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 86/2015 ОП  
05 Деловодни број: 31-169  
Датум: 25-02-2016  
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 86/2015 ОП "Калориметри".

**Питање:**

У демонтажним радовима, тачка 6, дати су описни радови за демонтажу разделника. Прерада и уградња нових 15 прикључака.  
Да би било сасвим јасно мислим да треба да доставите цртеж како би инжењерски било све јасно и дефинисано.  
Исто се односи и на тачку 1. Испорука и монтажа опреме.  
Ако нисте у могућности да приложите цртеже, требало би да организујете обилазак градилишта.

**Одговор:**

Уградња калориметара на потисне водове изнад и испод разделника захтева демонтажу разделника како би се могли монтирати калориметри који долазе на водове испод разделника. После се разделник поставља на исто место али нешто већу висину. Стога се морају прерадити свих 15 прикључака на разделнику.

У прилогу су фотографије постојећег стања и шема разделника.

Могућ је и обилазак градилишта, које се налази у топлани Аеродрома Никола Тесла. Неопходно је поднети захтев Граничној полицији на Аеродрому Никола Тесла за издавање привремених дозвола за обилазак градилишта, пошто се оно налази у рестриктивној зони. Дозволе се добијају за 10 до 15 дана.







