

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 86/2015 ОП

05 Деловодни број: 31-220
Датум: 03-03-2016
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 86/2015 ОП "Калориметри".

Питање:

На позицији II-5 техничке документације – Испорука и монтажа опреме, сте специфирали равне запорне вентиле. Да ли је дозвољено уместо равних запорних вентила уградити лоптасте славине са наставцима за заваривање, с обзиром да је монтажа једноставнија и бржа, цена нижа, проточне карактеристике боље, експлоатација поузданија и да нема потребе за одржавањем лоптастих славина.

Одговор:

Уместо равних запорних вентила није дозвољено уградити лоптасте славине са наставцима за заваривање јер је битно да имамо растављиву везу али је зато дозвољено уградити лоптасте славине са прирубницама.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Игор Цветојевић

Igor Cvetković