

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 87/15 ЈНМВ
Деловодни број: 481
Датум: 22 -01- 2016
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 87/15 ЈНМВ „Врећасти филтери за клима системе“.

Питање 1:

Можете ли обезбедити један узорак филтера?

Одговор на питање бр. 1:

Не можемо да обезбедимо узорак филтера.

Питање 2:

Нејасне су ствари попут чврсте везе са целим решеткастим рамом, затим о каквој је силиконској заптивци реч, затим оборене ивице на раму

Одговор на питање бр. 2:

Чврста веза је потребна да не би дошло до померања филтера и кривљења рама. Силиконска заптивка даје чврсту везу филтера и рама.. Оборене ивице држе ту силиконску заптивку, а такође служе и за безбедност при раду, да не би дошло до повреде од оштре ивице.

Питање 3:

Молимо вас да појасните од које овлашћене лабораторије се доставља атест материјала филтера?

Одговор на питање бр.3:

Потребно је доставити атест производјача материјала и атест производјача филтера.

