

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 87/15 ЈНМВ**

06 Деловодни број: 482

Датум: 22 -01- 2016

Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. **87/15 ЈНМВ „Врећасти филтери за клима системе“**.

Питање 1:

Не разумемо захтев да мора постојати чврста веза са целим решеткастим рамом, молим да нас упутите на основу ког производа/произвођача је рађен овај технички опис, или нам доставите фотографију или технички лист за тражени производ.

Одговор на питање бр. 1:

Чврста веза је потребна да не би дошло до померања филтера и кривљења рама. Технички опис је рађен на основу искустава и проблема који су се јављали при руковању и одржавању клима комора.

Питање 2:

Не разумемо захтев у вези силиконске заптивке, молим да нас упутите на основу ког производа/произвођача је рађен овај технички опис, или нам доставите фотографију или технички лист за тражени производ.

Одговор на питање бр. 2:

Силиконска заптивка даје чврсту везу филтера и рама. Технички опис је урађен на основу захтева за чврстом везом између филтера и рама, значи заптивка је предвиђена између филтера и рама



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александра Нешковић, дипл. инж

БЕОГРАД

Alexandra Neskovic