

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 87/15 ЈНМВ

06
Деловодни број: 623
Датум: 28 -01- 2016
Београд

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12, 14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 87/15 ЈНМВ „Врећасти филтери за клима системе“.

Питање 1:

Део са „обавезном силиконском заптивком“ ми је нејасан и очекујем од вас детаљно објашњење.

Одговор на питање бр. 1:

Силиконска заптивка даје чврсту везу филтера и металног рама. Технички опис је урађен на основу захтева за чврстом везом између филтера и рама. Чврста веза је потребна да не би дошло до померања филтера и кривљења рама. Технички опис је рађен на основу искустава и проблема који су се јављали при руковању и одржавању клима комора.

Питање 2:

Молим вас да ми омогућите увид у узорак филтера који су инсталирани у вашим уређајима или узорак филтера који је тражен са силиконском заптивком(по могућности доставити и технички лист). Молио бих вас да ми омогућите узорак филтера под редним бројевима 2. и 3.

Одговор на питање бр. 2:

Нисмо у могућности да вам омогућимо увид у узорак филтера који су инсталирани у нашим уређајима, као ни узорак филтера који је тражен, а такође ни узорке филтера под редним бројем 2. и 3. Ова набавка није покретана дужи период, тако да тренутно немамо филтере у резерви које би могли да вам дамо на увид.

Питање 3:

Молим вас да размотрите мој захтев и да промените опис у конкурсној документацији.

Одговор на питање бр. 3:

Размотрели смо ваш зактев и нећемо мењати опис у конкурсној документацији.

Питање 4:

Молим вас да размотрите мој захтев и да нам омогућите додатно време како би се квалитетно припремили за јавну набавку.

Одговор на питање бр. 4:

Размотрели смо ваш захтев и због хитности набавке нисмо у могућности да омогућимо додатно време.

