

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 61/2017 ОП

Деловодни број: ДНЈН-1218/2017/3

Датум: 27.10.2017

Београд

Предмет: Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку у отвореном поступку "Систем за управљање паметном зградом – BMS (Building Management System)" број 61/2017 ОП.

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица на основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „, бр. 124/12,14/15 и 68/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку отвореном поступку "Систем за управљање паметном зградом – BMS (Building Management System)" број 61/2017 ОП.

Тендерском документацијом предвиђена је реконструкција постојећих система који треба да имају могућност имплементације у систем управљања паметном зградом. Како се у делу /Опште напомене/ стр. 6/60 конкурсне документације напомиње да ће детаљно решење бити дато од стране изабраног Понуђача система за управљање молимо да нам одговорите на следеће питање:

Да ли тендер обухвата и:

1. Израду идејног пројекта система аутоматског управљања паметном зградом (пројекат би се састојао од следећих свесака):

- Свеска 0 Главна свеска
- Свеска 3 Пројекат реконструкције хидротехничких инсталација ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом
- Свеска 4 Пројекат реконструкције електроенергетских инсталација и аутоматике ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/1 Пројекат реконструкције телекомуникационих система и система техничке заштите ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/2 Пројекат система управљања паметном зградом
- Свеска 6 Пројекат реконструкције машинских инсталација ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом.

Одговор 1: Потребна је израда идејног пројекта система аутоматског управљања паметном зградом, обзиром да је у складу са Законом о планирању и изградњи потребно предати идејни пројекат надлежног секретаријату, ради добијања сагласности.

2. Израду Пројекта система автоматског управљања паметном зградом за грађевинску дозволу (пројекат би се састојао од следећих свесака:

- Свеска 0 Главна свеска
- Свеска 3 Пројекат реконструкције хидротехничких инсталација ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 4 Пројекат реконструкције електроенергетских инсталација и аутоматике ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/1 Пројекат реконструкције телекомуникационих система и система техничке заштите ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/2 Пројекат система управљања паметном зградом
- Свеска 6 Пројекат реконструкције машинских инсталација ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом.

Одговор 2: Није неоходна израда Пројекта система автоматског управљања паметном зградом за грађевинску дозволу.

3. Израду Пројекта за извођење система автоматског управљања паметном зградом (пројекат би се састојао од следећих свесака):

- Свеска 0 Главна свеска
- Свеска 3 Пројекат реконструкције хидротехничких инсталација ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 4 Пројекат реконструкције електроенергетских инсталација и аутоматике ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/1 Пројекат реконструкције телекомуникационих система и система техничке заштите ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/2 Пројекат система управљања паметном зградом
- Свеска 6 Пројекат реконструкције машинских инсталација ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом.

Одговор 3: Потребна је израда Пројекта за извођење система автоматског управљања паметном зградом.

4. Израду Пројекта изведеног објекта система автоматског управљања паметном зградом (пројекат би се састојао од следећих свесака):

- Свеска 0 Главна свеска
- Свеска 3 Пројекат реконструкције хидротехничких инсталација ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом
- Свеска 4 Пројекат реконструкције електроенергетских инсталација и аутоматике ради интеграције у систем автоматског управљања паметном зградом

- Свеска 5/1 Пројекат реконструкције телекомуникационих система и система техничке заштите ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом
- Свеска 5/2 Пројекат система управљања паметном зградом
- Свеска 6 Пројекат реконструкције машинских инсталација ради интеграције у систем аутоматског управљања паметном зградом.

Одговор 4: Потребна је израда Пројекта изведеног објекта система аутоматског управљања паметном зградом. У случају да је избедено стање једнако пројектованом стању у Пројекту за извођење, није неопходно доставити Пројекат избеденог стања.

И добијање сагласности МУП-а

Одговор 5: За рад на системима техничке заштите и системима дојаве пожара, потребно је поседовати лиценце за пројектовање и избођење радова које издаје МУП.

Председник комисије

Александар Бањац
