

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 2/2015 ОП

05 Број: 19367

Датум: 7.10.2015

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12 и 14/15), прослеђујемо одговор на постављено питање за јавну набавку радова у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза БРОЈ 2/2015 ОП:

Питање 1: На страни 48 од 144 у Предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче ставка 5.1.6. стоји H2XX-J 2x2x0,6мм2.

Молимо појашњење конкурсне документације, појасните нам који је кабл у питању или нам пошаљите конструкцију кабла.

Одговор 1: Поменути кабл је намењен за повезивање спољашње клима јединице са унутрашњим јединицама. Кабл мора бити димензионисан и прилагођен према типу опреме за коју се Понуђач определио при избору уређаја за климатизацију.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Луковић

MF
Marsalot y R