

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 21/2015 ОП

Деловодни број: 31-354

Датум: 22-03-2016
Београд

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број 21/2015 ОП „Грађевински материјал“

Поштовани,

Поступајући по захтеву заинтересованог лица које је преузело конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 21/2015 ОП "Грађевински материјал".

Питање 1:

У делу 3. врсте и техничке карактеристике:

IV хидроизолациони материјал

- под бројем 2. Емулзија за асфалт 100Л – да ли се односи на катјонску или анјонску емулзију.

Одговор 1:

Емулзија за асфалт 100Л – се односи на катјонску емулзију.

Питање 2:

У делу 3. врсте и техничке карактеристике:

IV Термоизолациони материјали

- под бројем 4. Минерална вуна – које дебљине и густине?
- под бројем 5. Камена вуна – које дебљине и густине?
- под бројем 6. Гума подна у коцкама – којих су димензија?
- под бројем 15. Гумена угаона трака – којих димензија?
- под бројем 18а и 18б. Молим вас да ми дате прецизнији технички опис?

Одговор 2:

- Минерална вуна је дебљине $d=100\text{мм}$ и густине 40 до 50 кг/м^3 .
- Камена вуна је дебљине $d=50\text{мм}$ и густине 100 до 150 кг/м^3 .

- Гума подна у коцкама је димензија 50 x 50 cm.
- Гумена угаона трака је укупне развијене ширине 70 до 80мм.
- У тачкама под бројем 18, 18а и 18б дат је прецизан технички опис.

**Председник комисије за
Јавну набавку бр 21/2015**

Зденко Гринвалд



Zdenko Grinwald