

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
БЕОГРАД

Број: 429

Датум: 23. 01. 2015

**ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама за ЈН 55/2014 „Одржавање површина за кретање ваздухоплова и осталих саобраћајних површина“**

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који су преузели конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12), прослеђујемо одговор на питање постављено за јавну набавку бр. 55/2014 "ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ЗА КРЕТАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА И ОСТАЛИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА".

**Питање 1.:**

Да ли је могуће да понуђач у случају потписивања Уговора уместо меница достави одговарајуће банкарске гаранције у вредности и са роковима како је то предвиђено конкурсном документацијом?

Као објашњење постављеног питања, понуђач наводи да је чланом 12. став 3. Правилника о обавезним елементима КД у поступцима ЈН и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 29/2013 и 104/2013), као једно од могућих средстава обезбеђења наведена банкарска гаранција, једнако као што је то и меница. Напомињемо да је достављање банкарске гаранције такође повољније за наручиоца јер пружа већу заштиту у обезбеђењу испуњења обавеза понуђача. Наручилац банкарску гаранцију може наплатити, без обзира на ликвидност понуђача, односно без обзира да ли је рачун понуђача у блокади или није, што са меницом није случај.

**Одговор 1.:**

Могуће је да понуђач у случају потписивања Уговора уместо меница достави одговарајуће банкарске гаранције у вредности и са роковима како је то предвиђено конкурсном документацијом.

**Питање 2.:**

Поглавље 3 – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) – ГОРЊИ СТРОЈ –  
Позиција 5 - Постављање геокомпозита преко претходно уређене постељице. Набавка,  
транспорт и уградња преко претходно припремљене постељице, комбинације геотекстила  
и геомреже у свему према техничким условима. Потребно је 140 м<sup>1</sup>.

Које су техничке карактеристике геокомпозита, односно геомреже, пошто у тендерској  
документацији нису дати технички услови. Колика је ширина постељице на коју се ставља  
геокомпозит?

**Одговор 2.:**

Оријентационе вредности главних механичких карактеристика чврстоће на затезање ( $\beta_z$ )  
су:  $\beta_z = 30-100 \text{ kN/m}^1$ . Водопропустљивост (управно на површину): 50-100 mm/s.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Мирјана Грујичић  
  
